



Lta: Lav temperaturanlæg (lev. af Kjærgaard)
 For $\Delta t = 7^\circ\text{C}$. og ca. 43,7 kW
 er flow = ca. 5370 kg/h

Løsning VVS A/S • Sneppevej 7 • 8723 Løsning
 Tlf. 75651611 • Fax. 75790523 • Mail: nn@loesning.com



Proj.: KJÆRGAARD ADMINISTRATIONSBYGNING
 Kaj Alfastsen, Haremarksvej 6, 8723 Løsning

Vedr.: VVS-anlæg/-installationer

Emne: SNIT/OPSTALT AF TEKNIK-SKAKTE V. ELEVATOR

Tegning Nr.:
(59)4.02

Fil: tekst

Mål: 1 : 100

Dato: 27.05.2009

Init: TO/DD